

Nom et adresse de l'établissement \_\_\_\_\_



Nom de l'installateur (1) \_\_\_\_\_

Examen de l'installation électrique

Résumé de conclusion\*

**Installation haute tension**

Installations électriques des lieux de travail\*\*

Activité \_\_\_\_\_

Pour chaque prescription, porter une croix dans C (conforme) ou NC (non-conforme) - Prescription sans objet : barrer les deux cases dans les colonnes C et NC

Code du travail	NF C 13-100 - 13-200 13-100 et 13-200	Prescriptions	C	NC
R.4215-3	411	Isolation, enveloppe, éloignement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	464 - 711 - 741	Verrouillage, schémas et consignes de manœuvre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	412	<input type="checkbox"/> TNR <input type="checkbox"/> ITR Valeur de la résistance de la prise de terre : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> TTN <input type="checkbox"/> ITN Valeur de la résistance de la prise de terre : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TTS Valeur de la résistance de la prise de terre : _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	412 - 528 - 529 - 541 542 - 543 - 544	Prise de terre - Continuité des conducteurs de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-4	521	Voisinage entre installations de domaines de tension différents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-5	421 - 425	Échauffement du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-6	43 - 527	Protection contre les surintensités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	422	Protection des transformateurs contre les défauts internes Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	526	Connexions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-7	461 - 533	Sectionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-8	463	Coupure d'urgence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-9	521	Mode de pose des canalisations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-10	514	Identification des circuits et des appareillages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	514	Existence d'un plan identifiant les canalisations enterrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-11	321 - 321 - 322	Conception et mise en œuvre des installations en fonction de la tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	322	Conception et mise en œuvre des installations en fonction de court-circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	512	Adéquation des matériels aux conditions d'influences externes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-12	426	Prescriptions spécifiques aux installations de locaux et emplacements à risques d'incendie et d'explosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-13	712 - 622, 624 - 722	Locaux et emplacements de service électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-16	511 - 615	Conformité des matériels ayant une fonction de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poste abonné (livraison et/ou transformation)

Nb de transformateur : \_\_\_\_\_ Puissance totale : \_\_\_\_\_ kVA Tension : \_\_\_\_\_ kV

Précisions éventuelles

Intervention effectuée le \_\_\_\_\_ Par : \_\_\_\_\_

Signature du vérificateur en chef et de l'organisme : \_\_\_\_\_

\* Ce document doit être accompagné de l'annexe DRE 162 et si ERP, du résumé de conclusion DRE 153A. Ce document ne peut se substituer au rapport de vérification exigé par l'article R.4226-14 du Code du Travail.

\*\*Article 4215-1 du Code du Travail.

(1) En cas de pluralité d'installateurs, mentionner leurs noms et adresses sur l'annexe précitée et établir un rapport pour chacun d'entre eux.