

Nom et adresse de l'établissement _____



Nom de l'installateur (1) _____

Examen de l'installation électrique
Résumé de conclusion*

Installation à basse tension ou TBT

Installations électriques des lieux de travail**

Activité _____

Pour chaque prescription, porter une croix dans C (conforme) ou NC (non-conforme) - Prescription sans objet : barrer les deux cases dans les colonnes C et NC

Code du travail	NF C 15-100	Prescriptions	C	NC	
Protection contre les chocs électriques					
<i>Protection contre les contacts directs</i>					
R.4215-3	An. A et B	Isolation, enveloppe, éloignement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	414	TBTS - TBTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	411	Protection complémentaire : DDR 30 mA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>Protection contre les contacts indirects</i>				
	312	Schéma des liaisons à la terre TN <input type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	411	Résistance de la prise de terre des masses BT : _____ Ω	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	411 - 414, 542 à 544	Prise de terre, conducteurs de protection, L.E.P.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	411.4, 531 - 612	Schéma TN-C, TN-S, TN-C-S : conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	411.5 - 412, 531 - 612	Schéma TT : DDR à l'origine, classe II ou équivalent, type DDR, courant différentiel-résiduel assigné, continuité des PE, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	411, 531 - 612	Schéma IT : Conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE, CPI, limiteur de surtension.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	412	Protection par isolation double ou renforcée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	413	Protection par séparation électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	414	TBTS - TBTP - TBTF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	415	Liaison équipotentielle supplémentaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-4	528	Voisinage entre installations de domaines de tension différents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Protection contre les risques de brûlures					
R.4215-5	423	Échauffement du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Protection contre les surintensités					
R.4215-6	430 à 436, 533	Protection contre les surcharges et/ou courts-circuits - PdC - adéquation du matériel par rapport aux surintensités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-7	462 - 536	Sectionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-8	463 - 536	Coupure d'urgence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-9	521 - 527, 528 - 529	Mode de pose des canalisations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Identification et repérage					
R.4215-10	514	Identification des circuits et des appareillages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	514	Identification et repérage des canalisations enterrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tension et influences externes					
R.4215-11	512	Conception et mise en œuvre en fonction de la tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	512 - 522, Partie 7	Adéquation des matériels aux conditions d'influences externes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Locaux à risques BE2 et BE3					
R.4215-12	421 - 422, 424	Locaux et emplacements à risques d'incendie et d'explosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-13	781	Locaux de service électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-16		Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-17		Installation d'éclairage de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-3	411	Installation à courant continu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R.4215-11	Partie 7	Locaux particuliers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Précisions éventuelles

Intervention effectuée le : _____

Par : _____

Organisme : _____

Signature du vérificateur et cachet de l'organisme :

* Ce document doit être accompagné de l'annexe DRE 162 et éventuellement des résumés de conclusion DRE 153 et/ou DRE 152. Ce document ne peut se substituer au rapport de vérification exigé par l'article R.4226 14 du Code du Travail.

**Article 4215-1 du Code du Travail.

(1) en cas de pluralité d'installateurs, mentionner leurs noms et adresses sur l'annexe précitée et établir un rapport pour chacun d'entre eux.