

Nom du Site : _____

Adresse : _____

Code Postal : _____ Commune : _____

Annexe au résumé de conclusion

à utiliser dans le cadre d'une inspection pour mise en service
et à joindre au formulaire d'attestation de conformité soumis
au visa de CONSUEL par l'installateur

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1a ERT | | Activité : _____ | | | | | |
| 1 1b ERP | | Type : _____ Classement : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> ERP/ERT dans Foyer Logement | | | | | |
| | | L'établissement comporte-t-il des logements : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Nombre : _____ | | | | | |
| 1c Inst. Ext. Domaine Public | | <input type="checkbox"/> éclairage extérieur <input type="checkbox"/> édicule <input type="checkbox"/> _____ | | | | | |
| 2 PDL | Alimentation | Poste <input type="checkbox"/> HTB <input type="checkbox"/> HTA Puissance P_B KVA | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Branchement à puissance limitée <input type="checkbox"/> Branchement à puissance surveillée | | | | | |
| 3 Référentiels utilisés | Règlementaire | <input type="checkbox"/> R.4215-3 à R.4215-17 du CdT <input type="checkbox"/> Arrêté du 25/06/80 ERP de 1 ^{er} groupe | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Arrêté du 22/06/90 ERP de 2 ^{ème} groupe <input type="checkbox"/> Arrêté du 30/12/2011 IGH <input type="checkbox"/> _____ | | | | | |
| 3 Normatif | | <input type="checkbox"/> NF C 13-100 <input type="checkbox"/> NF C 13-200 <input type="checkbox"/> NF C 15-100 <input type="checkbox"/> NF C 15-150-1 <input type="checkbox"/> NF EN 50107-1 <input type="checkbox"/> NF C 15-211 | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> NF C 17-200 <input type="checkbox"/> _____ | | | | | |
| 4 ERT et/ou ERP | 4a Limite du Contrôle | Contrôle de l'ensemble de l'installation en aval du PDL : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | | | | | |
| | 4b Nature & usage des locaux | contrôlés : _____ non contrôlés : _____ | | | | | |
| 4c Inst. Ext. Domaine Public | | au moins 30% des composants contrôlés : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | | | | | |
| 5 Rénov. partielle : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui → Si Oui : Circuits rénovés compatibles du point de vue de la sécurité avec les parties non rénovées : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | | | | | | | |
| 6 Locaux inoccupés : 6a <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui | | | | | | | |
| → Si Oui : somme algébrique des courants assignés des dispositifs de protections contre les surintensités des circuits installés ≥ I _r mini (courant minimal de réglage) de l'appareil de commande et de protection au PDL : 6b <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | | | | | | | |
| → Si Oui : adéquation du matériel par rapport aux influences externes estimées : 6c <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | | | | | | | |
| 7 | N° | Installations électriques | 7a Présence | 7b Contrôle | 7c Installation achevée | 7d Tranche future | |
| Consommation | 1 | HT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> | |
| | 2 | BT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | Chaufferie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | Froid / Climatisation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 5 | Enseignes HT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 6 | Extérieures | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 7 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 8 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Production | 9 | Photovoltaïque | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 10 | Cogénération | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 11 | Éolien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 12 | Biomasse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | 13 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7e | Installateurs | | | | | | |
| 8 | Précisions | | | | | | |

Date de fin de contrôle : _____

Signature du vérificateur et cachet de l'organisme

Vérificateur : _____