

Nom et adresse de l'établissement : _____

Nom de l'installateur (1) : _____

Examen de l'installation électrique

Résumé de conclusion*

Installation à basse tension ou TBT*Installations électriques des lieux de travail***

Activité : _____

Pour chaque prescription, porter une croix dans C (conforme) ou NC (non-conforme) – Prescription sans objet : barrer les deux cases dans les colonnes C et NC

Code du Travail	Série NF C15-100 dont NF C 15-100-1	Prescriptions	C	NC
R.4215-3	An. 41A et 41B	Isolation, enveloppe, éloignement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	312.2	Schéma des liaisons à la terre : TN <input type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	411	Résistance de la prise de terre des masses BT : _____.Ω	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	411- 414, 542 à 544	Prise de terre, conducteurs de protection, LEP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	411.4, 531 - 6.4.3	Schéma TN-C, TN-S, TN-C-S : conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	411.5- 412, 531-6.4.3	Schéma TT : DDR à l'origine, classe II ou équivalent, type DDR, courant différentiel-résiduel assigné continuité des PE, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	411.6, 531- 6.4.3	Schéma IT : Conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE, CPI, limiteur de surtension.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	411.3.3 – 415.1	Protection complémentaire : DDR 30 mA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	312.2.4 - 411	Installation à courant continu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	412	Protection par isolation double ou renforcée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	413	Protection par séparation électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	414	TBTS – TBTP - TBTF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	415	Liaison équipotentielle supplémentaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-4	442 - 528	Voisinage entre installations de domaines de tension différents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-5	423	Echauffement du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-6	430 à 436, 533	Protection contre les surcharges et/ou courts-circuits – PdC – adéquation du matériel par rapport aux surintensités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-7	462 - 537	Sectionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-8	465 – 537	Coupure d'urgence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-9	521-527, 528 -529	Mode de pose des canalisations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-10	514	Identification des circuits et des appareillages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	514	Identification et repérage des canalisations enterrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-11	512.1	Conception et mise en œuvre en fonction de la tension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	512.2 – 522	Adéquation des matériels aux conditions d'influences externes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Série NF C 15-100-7	Installations et locaux particuliers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-12	421-422 -424	Locaux et emplacements à risques d'incendie et d'explosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-13	729	Locaux de service électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-16		Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.4215-17		Installation d'éclairage de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Précisions éventuelles

Intervention effectuée le : _____

Par : _____

Signature du vérificateur et cachet de l'organisme :

*ce document doit être accompagné de l'annexe DRE 162 dans tous les cas et éventuellement de résumé(s) de conclusion d'autre(s) rapport(s) DRE (ex : DRE 152 si partie HT). Ce document ne peut se substituer au rapport de vérification exigé par l'article R.4226-14 du Code du Travail.

**Article R.4215-1 du Code du Travail.

(1) en cas de pluralité d'installateurs, mentionner leurs nom et adresse sur l'annexe précitée et établir un rapport pour chacun d'entre eux.